

检验检测报告

报告编号：WDN20221118025

样品名称： 绝缘夹

委托单位： 河北润泽电器科技有限公司

检测类别： 委托试验

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司



注 意 事 项

1. 报告涂改无效。
2. 报告未加盖骑缝章无效。
3. 报告未加盖检验检测专用章无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 本报告仅对来样负责，来样详见本报告样品照片页。
6. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出，逾期不予受理，谢谢合作。
7. 报告真伪查询网址：www.ltdljc.cn/dm
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检验检测报告。
9. 本报告一式两份

地址：江苏省淮安市淮安区南闸镇工业园集中区 43-1 幢

邮编：223200

总公司业务联系电话：0517-85700556

分公司业务联系电话：0517-84991590

传真：0517-84991590



江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检 验 检 测 报 告

No: WDN20221118025

共 3 页 第 1 页

样品名称	绝缘夹	型号规格	0.4kV
委托单位	河北润泽电器科技有限公司	检测类别	委托试验
标称生产单位	河北润泽电器科技有限公司	送 检 者	——
抽样地点	送样	来样日期	2022.11.28
试验起止日期	2022.11.28	样品编号	WDN20221118025
样品数量	1 个	检测项目	共 1 项
检测地点	江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司（南闸）	样品状态	符合检测要求
客户联系方式	——	试验人	程宇 孙一铭
检验检测依据	DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》		
检 测 结 论	<p>样品经检测，所测项目符合 DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> </div> <p style="text-align: right;">签发日期：2022 年 11 月 28 日</p>		
备 注	——		

批准：  审核：  编制： 

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检验检测报告

No: WDN20221118025

共 3 页第 2 页

主要检测仪器设备		
序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	BCXZC-II 耐压试验装置	JSLJ-004

以下空白

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检验检测报告

No: WDN20221118025

共 3 页第 3 页

1、工频耐压试验					
试品编号	型号	试品名称	耐压/标准 (kV)	耗时/标准 (s)	判定
01	0.4kV	绝缘夹	5.0/5	60/60	符合

以下空白

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司
章